

Fugenverschluss um Brandschutzklappen

Verschluss von Öffnungen um Brandschutzklappen mit Brandschutzmörtel.



Feuerwiderstandsfähigkeit

max. EI 120 gem. EN 13501-2

Einsatzbereiche

- Massivwand, Decke

Produkte



GFM
Brandschutzmörtel
Sack à 25 kg – Art.-Nr. 01167000



NOVASIT K2
Brandschutzmörtel
Sack à 25 kg – Art.-Nr. 01163000



NOVASIT BM
Brandschutzmasse
Sack à 20 kg – Art.-Nr. 01161000
Eimer à 10 kg – Art.-Nr. 01161010



Schottschild
Art.-Nr. 14000

Systemdaten

Verwendbarkeitsnachweis	Verwendbarkeitsnachweis des Klappenherstellers
<p>Bei der Vermörtelung von Brandschutzklappen wird in der Regel eine Druckfestigkeit von M 2,5 an den verwendeten Mörtel gestellt. Diese Anforderung erfüllen alle Brandschutzmörtel in unserem Sortiment. Eine separate Prüfung in Verbindung mit spezifischen Klappentypen ist nicht erforderlich.</p> <p>Details zum Einbau sind den Anwendbarkeitsnachweisen und Einbauanleitungen der Klappenhersteller zu entnehmen.</p>	

Weitere Informationen und Bestellungen unter:

T +49 6746 9410-0 **E** bestellungen@flamro.de
W flamro.de